

**Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego**

Obliczeń wykonano zgodnie z:  
*Dz. U. Nr 03.169.1650 z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy*

Nr Pom.	Nazwa grupy pomieszczeń	Nazwa pomieszczenia	Liczba osób	Ilość powietrza [m³/h/osobę]	Nawiew [m³/h]	Wywiew [m³/h]	Pow. pom. [m²]	Wys. pom. [m]	Kub. pom. [m³]	Krotność [LW/h]	Nawiew [m³/h]	Wywiew [m³/h]	Oznaczenie Urządzeń
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
2/5	PODDASZE	SALA LEKCYJNA	10	20,0	200	200	32,14	3,00	96,42				2x W1 wentylator o wydajności maksymalnej 100m3/h
2/6	PODDASZE	SALA LEKCYJNA	10	20,0	200	200	35,90	3,00	107,70				2x W1 wentylator o wydajności maksymalnej 100m3/h