

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**PLF.271.1.25.2017**

Grudziądz dnia: 2017-08-31

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-08-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - etap I,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Rozbieżności obmiaru rzeczowego - pomiędzy przedmiarem robót, a zestawieniem dla Etapu IA i Etapu IB zamieszczonego w SIWZ (patrz. Załącznik Nr 1)
2. Proszę o sprecyzowanie zakresów dla Etapu IA i dla Etapu IB tj. określenie co obejmuje każdy z tych Etapów (np. Etap IA obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej od studni np. S1 do S21, wodociąg od węzła np. W1 do W8 itp.)

## Załącznik nr 1

Lp.	Zakres prac	Jedn. miary	Termin wykonania			
			31-10-2017		29-12-2017	
			ETAP IA SIWZ	ETAP IA wg.przedmiaru	ETAP IB SIWZ	ETAP IB wg.przedmiaru
<b>WODOCIĄG</b>						
1	ruroc. PE d=110mm SDR17 PN10	m	44,00	44,00	81,00	81,00
<b>KANALIZACJA</b>						
1	Studnie żelbetowe d=1200mm	szt	16,00	16,00	29,00	29,00
2	Studnie żelbetowe odpow.-napow. d=1200mm	szt	1,00	0,00	2,00	2,00
3	Studnie żelbetowe rozprężne d=1200mm	szt	1,00	1,00	2,00	3,00
4	Studnie żelbetowe pomiarowe d=1200mm	szt	0,00	0,00	0,00	1,00
5	Studnie PP d=425mm	szt	23,00	26,00	14,00	14,00
7	ruroc. PVC SN8 d=200mm	m	741,00	741,00	741,00	1 339,00
8	ruroc. PVC SN8 d=160mm	m	126,00	126,00	226,00	226,00
9	ruroc. PE d=140mm PN10 SDR17	m	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00
10	ruroc. PE d=90mm PN10 SDR17	m	126,00	502,50	1 358,00	1 358,00
11	ruroc. PE d=63mm PN10 SDR17	m	0,00	0,00	294,00	294,00
12	ruroc. PE d=50mm PN10 SDR17	m	0,00	0,00	597,00	597,00
13	ruroc. PE d=40mm PN10 SDR17	m	0,00	0,00	14,00	14,00
14	ruroc. PE d=140mm PN10 SDR17 RC typ 3	m	0,00	0,00	0,00	412,00
15	r.o. PE d=225 SDR17, PN10	m	0,00	0,00	0,00	56,50
16	r.o. PE d=160 SDR17, PN10	m	0,00	0,00	0,00	10,50
17	r.o. Stal. D=355,6x10mm	m	0,00	0,00	0,00	163,00
18	r.o. Stal. D=323,9x8,0mm	m	0,00	0,00	0,00	140,50
19	przepompownia ścieków strefowa	szt	1,00	1,00	3,00	3,00
20	kontenerowa stacja dezodoryzacji	szt	0,00	0,00	0,00	1,00

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad. 1.** Obmiar przedstawiony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 11 jest prawidłowy i na jego podstawie należy dokonać wyceny. Ponadto informujemy, iż Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3.2. SIWZ.

**Ad. 2.** Poszczególne zakresy części 1 i 2 przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w formie graficznej i opublikowane zostały w BIP w zakładce przedmiotowego postępowania

Zamawiający

