

Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

PLF.271.1.36.2017

Grudziądz dnia: 2017-10-30

## **ODPOWIEDŹ** **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-10-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa drogi gminnej nr 40446C wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Linarczyk,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. "Stwierdzono niezgodność w grubości warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na poboczach utwardzonych: na przekroju jest gr. 20 cm, natomiast w przedmiarze drogowym gr. 10 cm. Pytanie dotyczyło poboczny utwardzonych kruszywem - niesortem, czyli poz. przedmiarowych nr 17.1. w Cz. I. oraz poz. 14.1. w Cz. II. - konkretnie o grubość warstwy kruszywa, która w przedmiarze wynosi 10 cm, zaś na przekrojach 20 cm. Zamawiający w odp. nr 1 z dnia 26.10.17r. powołuje się na wprowadzenie korekty ilościowej w poz. części II (nr 8.1), dotyczącej jednakże podbudowy grub. 20 cm, która jest pod jezdnią i zjazdami, oraz na poz. 8.2. części II, czyli na grubość 10 cm pod chodnikiem. Nie jest to odpowiedź na postawione pytanie, które ma dotyczyć poboczny utwardzonych, a nie jezdni, zjazdów i chodników. Poza tym - Zamawiający w ostatnim zdaniu napisał, że "grubości kruszywa na przekrojach są prawidłowe". Wykonawca w tej sytuacji nie wie, czy te grubości ("prawidłowe") dotyczyć mają również poboczny utwardzonych, czyli - na przekrojach - gr. 20 cm, jeśli Zamawiający pisał o podbudowach jezdni, zjazdów i chodników, a w przedmiarze pozostawił w poz. nr 17.1. w Cz. I. oraz poz. 14.1. w Cz. II. (dotyczących poboczny) - grubość 10 cm."

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad. 1** Należy wycenić i wybudować warstwy kruszywa na poboczach (pozycje przedmiarowe nr 17.1 Cz.I i poz. 14.1 Cz.II) o grubości 20cm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający