



Zgodnie z PN EN 1717 należy
zainstalować zawory antyskażeniowe
typu:

- HD przed zaworami czerpalnymi
ze złączką
- EA przed pojemnościowym
podgrzewaczem wody
- o średnicy zgodnej z przewodem.



OZNACZENIA

- proj. instalacja zimnej wody
- proj. instalacja ciepłej wody
- (KX) — proj. pion kanalizacyjny Ø0,11PVC
wyprowadzony ponad dach i zakończony
rurą wywiewną Ø0,16PVC (obudowany).
- Wp100 — proj. wpust podłogowy Dn100mm

RZUT PRZYZIEMIENIA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.			SKALA 1:50	DATA: 05.2014r.	RYS. NR: SW-02
			BRANŻA: SANIT.		
INWESTOR:	Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86–300 Grudziądz				PODPIS:
OBIEKT	Budynek zoplecza socjalnego				
ADRES:	działka nr 87/6, obr. Wotdowo Szlacheckie, m.Wotdowo Szlacheckie, gm. Grudziądz				
PROJEKTANT:	tech. Leszek Poznański nr ew. uprawnień: 475/68 specjalność: instalacje sanitarne z ograniczeniem				
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Woźniakowski				