



PKT. 1:  
Schemat węzła włączeniowego  
wg rysunku SZ-03

- PKT. SW:
- 1) Zawór kulowy, odcinający Dn25mm
  - 2) Wodomierz Dn15mm o przepływie nom. 1,5m<sup>3</sup>/h
  - 3) Zawór kulowy, odcinający Dn25mm z kurkiem spustu.
  - 4) Zawór antyskażeniowy EA2231 Dn25mm
  - 5) Zewnętrzna instalacja wodociągowa

Schemat studni wodomierzowej  
wg rysunku SZ-04

Schemat gniazda wodomierzowego  
wg rysunku SZ-05



UWAGA: Przyłącze wody wykonać zgodnie z warunkami technicznymi  
prowadzenia i odbioru robót oraz obowiązującymi normami.

PROFIL PODŁUŻNY PRZYLĄCZA WODY			SKALA 1:100/100	DATA: 05.2014r.	RYS. NR: SZ-02
INWESTOR:	Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz				
OBIEKT	Budynek zapełacza socjalnego				
ADRES:	działka nr 87/6, obr. Waldowo Szlacheckie, m.Waldowo Szlacheckie, gm. Grudziądz				
PROJEKTANT:	tech. Leszek Poznański      nr ew. uprawnień: 475/68 specjalność: instalacje sanitarne z ograniczeniem				
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojcikowski				
					PODPIS: