

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego - wentylatory wywiewne

Obliczeń wykonano zgodnie z:

Dz. U. Nr 03.169.1650 z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Nr Pom.	Nazwa grupy pomieszczeń	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. [m²]	Wys. pom. [m]	Kub. pom. [m³]	Krotność [LW/h]	Nawiew [m³/h]	Wywiew [m³/h]	Oznaczenie Urządzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przyziemie	Zaplecze kuchenne	5,90	3,00	17,70	2	35	35	W1(STYL fi 100) o wydajności max. 100m³/h
2	Przyziemie	WC damskie	2,77	3,00	8,31	---	50	50	W2(STYL fi 100) o wydajności max. 100m³/h
3	Przyziemie	WC męskie	4,04	3,00	12,12	---	75	75	W3(STYL fi 100) o wydajności max. 100m³/h