

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**PLF.271.1.3.2018**

Grudziądz dnia: 2018-02-09

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowościach Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska sportowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wąldowo Szlacheckie.,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie dotyczące Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw w miejscowościach Marusza, Świerkocin, urządzeń fitness w miejscowościach Marusza, Świerkocin, Wielkie Lniska, boiska portowego w Maruszy oraz budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Wąldowo Szlacheckie - część 3 Wielkie Lniska.

1. Proszę o doprecyzowanie zakresu robót przygotowawczych i ziemnych a mianowicie punktu kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 20cm. Uwagi: ziemia do formowania skarpy.
2. Proszę o informację jaka jest długości skarpy.
3. Proszę o odpowiedz czy ogrodzenie można wykonać na prefabrykowanej podmurówce betonowej 25cm?

4. Proszę o podanie szczegółów drenażu podłoża , jego głębokość oraz sposób wykonania odprowadzenia wody?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad. 1.** W KNR poz. 2.18 występuje pozycja dot. Dowozu piasku pod ułożenie infrastruktury technicznej, poprzez analogie pozycja określa dowóz piasku do formowania skarpy.

**Ad. 2.** Długość skarpy wynosi 46, 30 m.

**Ad. 3.** Należy wykonać zgodnie z pierwotnym założeniem.

**Ad. 4.** Zakres rzeczowy oraz ukształtowanie terenu przeznaczonego pod siłownię zewnętrzne w Wielkich Lniskach nie przewiduje, montażu drenażu odsączającego w miejscu lokalizacji poszczególnych siłowni.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający