

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.5.2018

Grudziądz dnia: 2018-02-08

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

"Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Węgrowie",

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Przedmiar budowlany w pkt 63 KNR 2-31 0104-07 analogia zakłada wykonanie warstwy drenażowej o grubości 20 cm ze żwiru filtracyjnego 8-16 mm. Otóż z przepisów dotyczących budowy naturalnych boisk piłkarskich warstwę drenażową wykonuje się z piasku 0,5-2 mm lub pospółki 0,5-16 mm. Decyzja o wykonaniu warstwy konstrukcyjnej ze żwiru filtracyjnego na całej powierzchni boiska utrudni prawidłowy wzrost i rozwój darni na płycie boiska.

- brak możliwości prawidłowego zagęszczenia rozłożonego materiału, warstwa ta pozostanie zawsze w stanie luźnym pomimo próby jej dogęszczenia,

- w bardzo krótkim czasie nastąpi faza ciągłego wypłukiwania się frakcji ziemistej (warstwy wegetacyjnej) w frakcję szkieletową (żwir 8-16 mm) co z kolei wpłynie na powstawanie nierówności i pofałdowań na murawie,

- płyta boiska będzie narażona na nieustający deficyt wody spowodowany bardzo intensywną filtracją wody przez warstwę żwirową do ciągów drenarskich,

- negatywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego roślin. Zasięg systemu korzeniowego traw gatunków wykorzystywanych na murawach piłkarskich może dochodzić nawet do 50 cm,

- zastosowanie materiału o niższej granulacji wpłynie dodatkowo na obniżenie kosztów inwestycji.

W związku z powyższym prosimy o zmianę warstwy drenażowej ze żwiru 8-16 mm na warstwę drenażową z piasku lub pospółki co przyniesie wymierne korzyści w prawidłowym rozwoju traw. Proszę tym samym o zmianę pozycji w pkt 63 przedmiaru.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający uważa przedstawione w zapytaniu rozwiązanie za poprawne i zgadza się na sugerowaną zmianę warstwy na piasek frakcji 0,5-2 mm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający