

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**PLF.271.1.8.2018**

Grudziądz dnia: 2018-02-13

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i doprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informacje odnośnie progów zwalniających. Opis techniczny branży drogowej mówi o 8 progach zwalniających oraz oznakowaniu pionowym przy tych progach, w przedmiarze jest informacja o 6 progach i brak danych odnośnie oznakowania pionowego. Prosimy również o sprecyzowanie z jakich materiałów i jakich wymiarów powinny być progi zwalniające.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad. 1.** W ramach pozycji Progi zwalniające szt 6 należy wycenić i wybudować 6 progów zwalniających prefabrykowanych długości 5mb ograniczających prędkość do 30km/h. Progi należy zakotwić do wykonanej nawierzchni zgodnie z zaleceniem producenta. W pozycji przedmiarowej należy uwzględnić dla jednego prog- 2 słupki znaków pionowych i 2 tablice znaków A11a wraz z montażem.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.