

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.9.2018

Grudziądz dnia: 2018-03-16

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-03-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1 Czy do obowiązków wykonawcy należyć będzie (w ramach umowy) wykrywanie nielegalnych przyłączy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych?

Pytanie 2 Czy Inwestor będzie wymagał protokołowania wszystkich zgłoszonych awarii przez mieszkańców w postaci dziennika zgłoszeń celem weryfikacji czasu przystąpienia do usunięcia awarii?

Pytanie 3 Prosimy o udostępnienie harmonogramu poboru próbek przez PSSE

Pytanie 4 Czy wykonawca musi mieć zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników posiadających aktualne badania zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pracownicy podejmujący lub wykonujący prace, przy wykonaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowo badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

Pytanie 5 Czy na wykonawcy będzie ciążyć odpowiedzialność za straty spowodowane awarią sieci kanalizacyjnej np. zalanie posesji?

Pytanie 6 Czy do obowiązków wykonawcy będzie dezynfekcja pomieszczeń w przypadku niedrożności kanalizacji i np. "cofki" zanieczyszczeń do prywatnej posesji?

Pytanie 7 Czy do obowiązku wykonawcy należy regulacja wysokości włączów studziennych wypadających w pasie drogowym?

Pytanie 8 Czy Wykonawca będzie musiał ponosić koszt zajęcia pasa drogowego w pasie dróg gminnych?

Pytanie 9 Prosimy o wymienienie (z ostatnich 6 miesięcy) prac konserwacyjnych przeprowadzonych na sieciach

a) wodociągowych

b) kanalizacyjnych

Pytanie 10 Prosimy o informację i ilości (w ostatnich 12 miesięcy) awarii na sieciach kanalizacyjnych, wodociągowych, przepompowniach ścieków.

Pytanie 11 Prosimy o informację w jaki sposób mają być zakupione materiał na potrzeby realizacji w/w zadania? Czy zamawiający wyłoni w drodze przetargu dostawcę materiałów? Jeżeli zakupy są po stronie wykonawcy to prosimy o wytyczne co kryteriów wyboru materiałów użytych do bieżącej obsługi.

Pytanie 12 Prosimy o udostępnienie protokołów przeprowadzonych prób szczelności z ostatnich 6 miesięcy.

Pytanie 13 Prosimy o informację o wielkości strat wody za rok 2017 tj. ilość wody zakupionej z MWIO oraz ilość wody "sprzedanej" mieszkańcom.

Pytanie 14 Jaka jest przyjęta metodyka wykrywania i ograniczenia strat wody?

Pytanie 15 Czy zamawiający narzuca metodę wykrywania i ograniczania strat wody w sieci wodociągowej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Wykonawca wraz z Zamawiającym w ramach umowy wspólnie będą wykrywać przypadki nielegalnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Ad. 2. Prowadzenie dokumentacji utrzymywanych, konserwowanych lub naprawianych obiektów i sieci w formie ewidencji, która będzie zawierała w szczególności następujące elementy: krótki opis zdarzenia z podaniem miejsca, datę i godzinę zgłoszenia, datę i godzinę przystąpienia do naprawy, konserwacji itp., datę i godzinę wykonania prac. Obowiązkiem Wykonawcy będzie także prowadzenie innej dokumentacji stosownie do bieżących potrzeb wskazanych przez Zamawiającego, które wynikną w trakcie realizacji umowy

Ad. 3. Harmonogram poboru próbek przez PSSE jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy ul. Wybickiego 28 pok. Nr 202.

Ad. 4. Kwestia aktualnych badań pracowników pod względem zakażeń oraz chorób zakaźnych leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 5. Na Wykonawcy będzie ciążyć odpowiedzialność za straty spowodowane awarią sieci kanalizacyjnej.

Ad. 6. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała dezynfekcja pomieszczeń w przypadku niedrożności kanalizacji.

Ad. 7. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała regulacja wysokości włączów studziennych wypadających w pasie drogi.

Ad. 8. Tak.

Ad. 9. W ostatnich 6 miesiącach przeprowadzono następujące prace konserwacyjne na sieciach:

a) wodociągowych

- Turznice – stacja podnoszenia ciśnienia - wymiana szafy sterowniczej

- Turznice - wymiana hydrantu nadziemnego

b) kanalizacyjnych

- Węgrowo – przepompownia ścieków P1 wymiana szafy sterowniczej wraz z osprzętem

- Marusza – przepompownia - wymiana pompy nr 2

- Wielkie Lniska – przepompownia ścieków – regeneracja pomp wraz z wymianą osprzętu pompowni

Ad. 10. W ostatnich 12 miesiącach wystąpiła następująca ilość awarii:

a) na sieciach wodociągowych – 25 szt

b) na sieciach kanalizacyjnych – 17 szt

c) przepompownie ścieków – 29 szt

Ad. 11. Koszty zakupów materiałów zastępczych, nowych urządzeń itp. obciążają Zamawiającego po jego uprzedniej akceptacji. Wykonawca dokonuje zakupu materiału z fakturą wystawioną na Zamawiającego z 30 dniowym terminem płatności i dołącza ją wraz z fakturą główną za bieżące utrzymanie i konserwację sieci wodociągowo-kanalizacyjną za bieżący miesiąc w trakcie trwania umowy.

Ad. 12. Protokoły z prób szczelności nie mają wpływu na wartość ceny zamówienia.

Ad.13. Wielkość nieszczelności sieci wodociągowej w roku 2017 wyniosła 69.708,00 m³.

Ad. 14. Zamawiający przyjął pasywny sposób zarządzania stratami wody, który ogranicza się do usuwania zgłoszonych awarii i nie prowadzi polityki aktywnego, systematycznego wyszukiwania wycieków.

Ad. 15. Tak, metodę pasywną tj. zarządzanie stratami wody ograniczające się do usuwania zgłoszonych awarii.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający