

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Lp.	Nazwa grupy pomieszczeń	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. [m ²]	Wys. pom. [m]	Kub. pom. [m ³]	Krotność [LW/h]	Nawiew [m ³ /h]	Krotność [LW/h]	Wywiew [m ³ /h]	Oznaczenie urządzeń	
										nawiew	wywiew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/1	Przyziemie	Komunikacja	6,14	2,50	15,35	1,0	15	1,0	15	GRAWITACJA	GRAWITACJA
1/ 2	Przyziemie	Biuro sędziego	13,16	2,50	32,90	1,0	33	1,0	33	GRAWITACJA	GRAWITACJA
1/3	Przyziemie	Pomieszczenie gospodarcze	1,34	2,50	3,35		30		30	Kratka nawiewna u dołu drzwi	Ww-1 wentylator ścienny osiowy o max. wydajność 100m ³ /h, max. moc akustyczna 40dB,
1/ 4	Przyziemie	Łaźnia	14,73	2,50	36,83		75		75	Kratka nawiewna u dołu drzwi	Ww-2 wentylator ścienny osiowy o max. wydajność 100m ³ /h, max. moc akustyczna 40dB,
1/5	Przyziemie	Szatnia	10,08	2,50	25,20	4,0	101	4,0	101	Kratka nawiewna u dołu drzwi	Ww-3 wentylator ścienny osiowy o max. wydajność 150m ³ /h, max. moc akustyczna 46dB,
1/6	Przyziemie	Szatnia	14,43	2,50	36,08	4,0	144	4,0	144	Nawiewniki w górnej ramie okienne + Kratka nawiewna u dołu drzwi	Ww-4 wentylator ścienny osiowy o max. wydajność 150m ³ /h, max. moc akustyczna 46dB,
1/7	Przyziemie	Łaźnia	14,06	2,50	35,15		75		75	Nawiewniki w górnej ramie okienne + Kratka nawiewna u dołu drzwi	Ww-5 wentylator ścienny osiowy o max. wydajność 100m ³ /h, max. moc akustyczna 40dB,
1/8	Przyziemie	Pomieszczenie gospodarcze	30,00	2,50	75,00	1,0	75	1,0	75	GRAWITACJA	GRAWITACJA
1/9	Przyziemie	WC damskie	16,26	2,50	40,65		150		150	Kratka nawiewna u dołu drzwi	Ww-6, Ww-7, 2 x wentylator ścienny osiowy o max. wydajność 100m ³ /h, max. moc akustyczna 40dB,
1/10	Przyziemie	Komunikacja	5,54	2,50	13,85	1,0	14	1,0	14	GRAWITACJA	GRAWITACJA
1/11	Przyziemie	WC niepełnosprawnych	4,84	2,50	12,10		50		50	Kratka nawiewna u dołu drzwi	Ww-8 wentylator ścienny osiowy o max. wydajność 100m ³ /h, max. moc akustyczna 40dB,
1/12	Przyziemie	WC męskie	16,18	2,50	40,45		175		175	Kratka nawiewna u dołu drzwi	Ww-9, Ww-10, 2 x wentylator ścienny osiowy o max. wydajność 100m ³ /h, max. moc akustyczna 40dB,