

Zgodnie z PN EN 1717 należy zainstalować zawory antyskażeniowe typu:

- HD przed baterią natryskową
- HD przed zaworami czerpalnymi ze złączką
- EA przed pojemnościowym podgrzewaczem wody
- BA za wodomierzem

o średnicy zgodnej z przewodem.


OZNACZENIA

- proj. instalacja zimnej wody
- - - proj. instalacja ciepłej wody
- (Kx) — proj. pion kandydacyjny Ø0,11PVC wyprowadzony ponad dach i zakończony rurą wywiewną Ø0,16PVC (obudowany).
- Wp100 — proj. wpust podłogowy Dn100mm

Szczegół "A"

Zestaw wodomierzowy:

1. Zawór antyskażeniowy Dn50mm
2. Zawór kulowy Dn50mm z kurkiem spustowym
3. Wodomierz Dn25mm o przepływie nominalnym 6,3m³/h
4. Zawór kulowy Dn50mm



RZUT PRZYZIEMIENIA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.			SKALA 1:100	DATA: 01.2017r.	RYS. NR: SW-02
INWESTOR:	Gmina Grudziądz, ul. Wypickiego 38, 86-300 Grudziądz				
OBIEKT	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno-gospodarczym oraz ...				PODPIS:
ADRES:	działka 9/7, 9/18, obręb Węgrowo [0025], m. Węgrowo, gmina Grudziądz				
PROJEKTANT:	tech. Leszek Poznański	nr ew. uprawnień: 475/68			
		specjalność: instalacje sanitarne z ograniczeniem			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Kinga Kozarska	nr ew. uprawnień: POM/0042/POOS/09			
		specjalność: instalacje sanitarne			
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Woźniakowski				