Grudziądz, dnia 24.10.2017 r.

WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ

OŚR.7020.135.2017

Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego
Maciej Daniel
ul. Paderewskiego 16
86-300 Grudziądz

Dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociągowej dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hanowo"

Gmina Grudziądz uzgadnia projekt budowlany z następującymi zastrzeżeniami:

1. Projektowane przyłącze wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wydanymi warunkami.
2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie prowadzonych robót.
3. Zastosowane materiały muszą charakteryzować się odpowiednią jakością. Planowane materiały do budowy uzgodnić z firmą obsługującą gminne sieci wod.-kan.
4. Projektowane przyłącze w trakcie realizacji podlegać będzie następującym odbiorom technicznym dokonywanym przez przedstawicieli Gminy lub firmy działającej na jej zlecenie:
   - odbiór techniczny robót zanikowych – firma obsługującą gminną sieć wod.-kan,
   - końcowy odbiór techniczny – Urząd Gminy Grudziądz tel. 564511102,

   Na końcowy odbiór inwestor jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:
   - inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza – w 2 - ch egz. (wersja papierowa i elektroniczna),
   - protokół odbioru technicznego,
5. Włączenie do sieci wykonuje firma obsługująca gminne sieci wod.-kan.
6. Przed wejściem na teren dróg publicznych uzyskać odpowiednie zezwolenie od gestora drogi.
7. Wyżej wymienione uzgodnienie jest ważne na okres dwóch lat.

z up. WÓJTA
inż. Małgorzata Możdżyńska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Załącznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.


UZGODNIONO NA PODSTAWIE
znak: GG.6220.1.35.2016
w dniu 24.10.2016
GMINA GRUDZIĄDZ
ARTYKUŁ
OBIEKT
SIEĆ WODOCIĄGOWA
ADRES
Hanowo, Powiat grudziądzki, Obręb: Grudziądz-Gmina (0013)
INWESTOR
Hanowo 38, 86 - 300 Grudziądz
PROJEKTANT
mgr inż. Maciej Szarek
PRZEBIEGU SIECI WODOCIĄGOWEJ
RYSUNEK
Grudziądz, październik 2017r.
Skala 1:500
nr 1.
ARKUSZ
KOPIA
Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Kopia z mapy zasadniczej, uzupełniona pomiarem z dnia 12.10.2016
Układ wysokościowy "Kronsztadt 86"
Układ współrzędnych "Kronsztadt 86"
Wrh. bojanowo-pomorskie
Powiat grudziądzki
Jednostka ewid. Grudziądz [040601_2]
Obręb: Hanowo [0013] ID: 1102
Grudziądz 21.11.2016
Ks.rob. 341/2016
IEWZ: 6640.1057.2016
Wykonawca
Uwaga! Na istniejącej sieci wodociągowej nie projektuje się prostej rurowej geodezyjnej podlegającej ochronie.
W celu jej zabezpieczenia należy wykonać uzgodnienia z właścicielem sieci


UZGODNIONO NA PODSTAWIE
ZNAK: OSR.7020.135.2017
W DNIU 26.10.2017
GMINA GRUDZIĄDZ
ARKUSZ
KOPIA
Mapa do celów projektowych
skala 1: 500
Kopia z mapy zasadniczej uzupełniona pomiarem z dnia 12.10.2016
Układ odniesienia współrz. płaskich "65"
Układ wysokościowy "Kronsztadt 60"
Woj. kujawsko-pomorskie
Powiat grudziądzki
Jednostka ewid. Grudziądz [040601_2]
Obręb: Piaski [0013] dz. 118/2
Grudziądz 21.11.2016
Ks.rob. 341/2016
IEMZ: 6640.1057.2016
Wykonawca .....
Uwaga! Na niniejszej mapie nie znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie.
W obszarze aktualizacji nie sprawdzano obciażeń ujawnionych w księgach wieczystych.
"GEOD" s.c. Zakład Usług Geodezyjnych
Krzysztof Otrzonsek, Krzysztof Salczyński
86-300 Grudziądz, ul. Murowa 59/5
STADIUM
OBIEKT SIEĆ WODOCIĄGOWA
ADRES Hanowo, Powiat grudziądzki, Obręb: Piaski [0013]
INWESTOR Urząd Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38 86 - 300 Grudziądz
PROJEKTANT mgr inż. Maciej Daniel
RYSUNEK TRASA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Asysent proj.
Grudziądz, październik 2017r. Skala 1:500 str. 3


116/5
116/4
117/5
117/4
117/3
116/3
118/3
117/1
118/4
118/2
3069/4
120/6
120/3
120/5
3065
263/1
208
138
P1A1464
P1A1465
P1A1466
P1A1467
P1A1468
P1A1469
P1A1470
P1A1471
P1A1472
P1A1473
P1A1474
P1A1475
P1A1476
P1A1477
P1A1478
P1A1479
P1A1480
P1A1481
P1A1482
P1A1483
P1A1484
P1A1485
P1A1486
P1A1487
P1A1488
P1A1489
P1A1490
P1A1491
P1A1492
P1A1493
P1A1494
P1A1495
P1A1496
P1A1497
P1A1498
P1A1499
P1A1500
P1A1501
P1A1502
P1A1503

GN.6630.285.2017

Grudziądz, dn. 08.12.2017 r.

Starosta Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.6630.285.2017

Na podstawie art.28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) oraz Zarządzenia Nr 19/2016, 20/2016 Starosty Grudziądzkiego z dnia 13 grudnia 2016 r.

Przedmiot narady:	budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Hanowo
Lokalizacja:	Gmina: Grudziądz Obręb: Piaski, dz.: 117/5, 118/4, 120/6, 121/3, 122, 124/3, 127/1, 127/2, 128/2, 129/4, 130/1, 131/2, 132/2, 138, 141, 142, Obręb: Turznice, dz.: 238/4, 3076/3
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU BUDOWLANEGO MACIEJ DANIEL ul. Wyspiańskiego 18 86-300 Grudziądz
Inwestor:	GMINA GRUDZIĄDZ ul. Wybickiego 38 86-300 Grudziądz
Projektant:	MACIEJ DANIEL
Przewodniczący:	Zbigniew Preuss, Inspektor, Wydział Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul.Małomłyńska1
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	17.11.2017
Rozp. narady:	22.11.2017
Zakończ. narady:	08.12.2017

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych	Na arkuszu nr 5 zaznaczono punkt osnowy geodezyjnej nr 619927.1.1043 . Punkt osnowy geodezyjnej podlega ochronie - art.15 ust.1 , art.48 ust.1 pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone w trakcie realizacji znaki geodezyjne będą wznowione na koszt inwestora. - Zbigniew Preuss
2	ENERGA-OPERATOR Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudziądzu ul. Curie-Skłodowskiej 6/7 86-300 Grudziądz	uzgodniono z uwagami według pisma RG/2MMD/AK/U/1094/2017 - Adam Krajzewicz
3	EXATEL S.A. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa	bez uwag - Bartosz Borowski

4	Gmina Grudziądz ul.Wybickiego 38 86-300 Grudziądz	bez uwag - Anna Długołęcka
5	Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz	nie dotyczy MWiO - Agnieszka Liczkowska
6	NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	bez uwag, nie dotyczy Netia - Waldemar Wachowski
7	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku Terenowa Jednostka Eksploatacji w Grudziądzu ul. Mickiewicza 34 86-300 Grudziądz	bez uwag - Piotr Feldman
8	Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz ul.Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz	według uzgodnienia 74157/TTIDWBU/U16/2017 - Wojciech Wilewski
9	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Gazownia w Grudziądzu ul. Mickiewicza 34 86-300 Grudziądz	bez uwag - Piotr Schreiber
10	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42 85-097 Bydgoszcz	bez uwag - Jerzy Gliński
11	Węzeł Łączności ul. Bema 1 86-300 Grudziądz	bez uwag - Tomasz Wnuczek

Starosta Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86-300 GRUDZIĄDZ

z up. STAROSTY
mgr inż. Zbigniew Preuss
Przewodniczący narad koordynacyjnych

Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 375 93 18

Biuro Projektowania
i Nadzoru Budowlanego
Maciej Daniel
ul. Wyspiańskiego 18
86-300 Grudziądz

Bydgoszcz, 28 listopad 2017r.

Numer pisma: 74157/TTIDWBU/U16/2017
Temat: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Hanowo gm. Grudziądz

Szanowny Panie,

informujemy, że uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:

   ORANGE POLSKA S.A.
   Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie
   Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
   ul. Krasińskiego 10
   87-100 Toruń

   Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na załączonych podkładach geodezyjnych symbolem - OPL ,

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. [illegible] wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [illegible] NIP [illegible] REGON [illegible] kapitał zakładowy wynosi 3 937 012 442 złotych