

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.17.2018

Grudziądz dnia: 2018-06-21

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-06-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hanowo**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Według dokumentacji projektowej, dla zakresu prac metodą horyzontalnych przewiertów sterowanych, należy zastosować rury osłonowe. Czy w przypadku zgody Zamawiającego na wykonanie całości prac tą metodą, Zamawiający wyraża zgodę na zrezygnowanie z rur osłonowych. W przypadku zgody prosimy o informacje o rodzaju rur jakie należy w takim przypadku zastosować.
2. Dla wykopu otwartego wymagane jest stosowanie taśmy sygnalizacyjnej z drutem miedzianym. Czy w przypadku wykonania całości prac horyzontalnym przewiertem sterowanym, zamiast taśmy sygnalizacyjnej Zamawiający dopuszcza zastosowanie linki stalowej wciąganej razem z rurą podczas wykonywania przewiertów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Na całym zadaniu niezależnie od technologii układania należy stosować rury PE 100 RC PN 10 SDR 17, nie wymaga się stosowania rur osłonowych.

Ad.2. W technologii bezwykopowej dopuszcza się stosowanie linki stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, wciąganej wraz z rurą.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający