

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

PLF.271.1.22.2018

Grudziądz dnia: 2018-08-06

SPROSTOWANIE

Do odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 02.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza"**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

3. W związku z rozbieżnością w dokumentacji projektowej, proszę o udzielenie informacji, czy w projekcie należy przewidzieć sieciowe tłocznie ścieków, czy też przepompownie.

Zamawiający w dniu 02.08.2016 udzielił odpowiedzi:

Ad.3. Zamawiający informuje, iż w projekcie należy przewidzieć przepompownie.

W związku z obowiązującą umową o dofinansowanie Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi, w następujący sposób:

Sprostowanie: Ad.3. Zamawiający informuje, iż w projekcie należy przewidzieć sieciowe tłocznie ścieków.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający