

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.24.2018

Grudziądz dnia: 2018-09-07

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-09-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1. Pojawiają się rozbieżności dot. specyfikacji technicznych modułów i inwerterów w dokumentacjach umieszczonych przez Zamawiającego na stronie

<http://www.bip.grudziadz.lo.pl/index.php?app=przetargi&nid=5474&y=0&status=1>

Rozbieżności te dotyczą Projektu budowlanego Instalacji Fotowoltaicznej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W związku z tym proszę o przedstawienie jednych parametrów na urządzenia, do których Wykonawca ma dobrać komponenty pod w/w zamówienie.

Pytanie nr 2. Czy po stronie Beneficjenta jest zapewnienie Internetu w celu komunikacji Inwertera z serwerem gdzie będą prezentowane wszystkie dane.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający przewiduje instalację optymalizatorów dla w/w zadania?

Pytanie nr 4. W projekcie Budowlanym Instalacji Fotowoltaicznej w pkt. 11.4 Zamawiający przedstawił wymóg dla pracowników zatrudnionych przy montażu. Znajduje się tam zapis, że pracownicy powinni posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji fotowoltaicznych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego. Niestety ten wymóg jest nie do

spełnienia przez żadną firmę i ekipę zajmującą się instalowaniem instalacji PV. Prosimy o uściwienie tego zapisu lub wskazanie, że firma powinna posiadać taką osobę, która posiada w/w certyfikat UDT.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zamawiający podał parametry techniczne projektowanych urządzeń w odpowiedzi nr 3.

Ad.2. Koszt dostarczenia i utrzymania łącza internetowego leży po stronie użytkownika budynku. Wykonawca musi zapewnić uruchomienie monitoringu we wszystkich obiektach.

Ad.3. Zamawiający nie przewiduje instalowania optymalizatorów.

Ad.4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zadania przynajmniej jedną osobę posiadającą certyfikat UDT.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający