

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.24.2018

Grudziądz dnia: 2018-09-07

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-09-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający pozwoli na zastosowanie falownika jednofazowego o mocy 2kW, który posiada sprawność maksymalna 86%

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie inwertera o sprawności min. 96 %.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający