

## POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

### **Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

**a) pkt. 3.2 otrzymuje nowe brzmienie:**

„3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

<b>Zadanie częściowe nr:</b>	<b>Opis:</b>
1	<p><b>Temat:</b> Dostawa i montaż jednego zestawu instalacji solarnej na budynku Urzędu Gminy Grudziądz</p> <p><b>Wspólny Słownik Zamówień:</b> 09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne</p> <p><b>Opis:</b> Dostawa i montaż jednego zestawu instalacji solarnej na budynku Urzędu Gminy Grudziądz", obejmująca między innymi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 1 zestawu kolektorów płaskich do przygotowywania c.w.u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu - instalacja objęta wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1.</li><li>2) posadowienie podgrzewacza c. w. u.,</li><li>3) podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji c. w. u., cyrkulacji c. w. u., c. o. i z. w.,</li><li>4) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u.,</li><li>5) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów instalacji,</li><li>6) instalacja układu sterującego,</li><li>7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,</li><li>8) napełnienie instalacji,</li><li>9) uruchomienie instalacji,</li><li>10) przeszkolenie Użytkowników,</li><li>11) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,</li></ol>

	<p>12) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,</p> <p>13) wykonanie przewodów instalacji armatury i urządzeń c. o. oraz wody zimnej i ciepłej, niezbędnych do podłączenia z systemem solarnym,</p> <p>14) inne elementy ujęte w załączniku Nr 1a do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ.</p> <p>W obowiązku Wykonawcy jest uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (w szczególności protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim związanych z przekazaniem do użytkowania zamontowanego zestawu instalacji solarnej.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i montażu zestawu instalacji solarnej stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych (muszą mieć datę produkcji z roku 2017 lub 2018), dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz.1202 z póź. zm.); Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej.</p> <p><b>Okres gwarancji i rękojmi:</b> Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.</p> <p>Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę minimum 5 letniej, maksimum 7 letniej gwarancji na wykonane roboty montażowe –licząc od dnia odbioru końcowego.</p> <p>Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy z zastrzeżeniem, że gwarancja producenta urządzeń nie może być krótsza niż:</p> <p>Gwarancja na kolektory słoneczne: min. 5 lat, Gwarancja na zasobnik na ciepłą wodę użytkową: min. 5 lat, Gwarancja na zespoły pompowo-sterownicze: min. 5 lat,</p> <p><b>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</b></p>
2	<p><b>Temat:</b> Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz</p> <p><b>Wspólny Słownik Zamówień:</b> 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego</p> <p><b>Opis:</b> "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz", obejmująca między innymi:</p> <p>1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 54 instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu - instalacje objęte wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1., w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 53 szt. - dla osób prywatnych,</li> <li>- 1 szt. - dla budynku Urzędu Gminy w Grudziądzu.</li> </ul> <p>2) montaż konstrukcji pod panele PV,</p>

- 3) montaż paneli PV na konstrukcji,
- 4) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnic elektrycznej,
- 5) modernizacja rozdzielnic elektrycznej,
- 6) montaż rozdzielnic PV,
- 7) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
- 8) uruchomienie układu i regulacje,
- 9) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.
- 10) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
- 11) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
- 12) wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,
- 13) uszczelnienie przepustów.
- 14) inne elementy ujęte w załączniku Nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ.

W obowiązku Wykonawcy jest uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim związanych z przekazaniem do użytkowania wybudowanych mikroinstalacji na poszczególnych nieruchomościach.

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i montażu mikroinstalacji stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych (muszą mieć datę produkcji z roku 2017 lub 2018), dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz.1202 z póź. zm.); Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie

z zapisami specyfikacji technicznej.

Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę minimum 5 letniej, maksimum 7 letniej gwarancji na wykonane roboty montażowe –licząc od dnia odbioru końcowego.

Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy z zastrzeżeniem, że gwarancja producenta urządzeń nie może być krótsza niż:

Gwarancja na moduły fotowoltaiczne – minimum 12 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz gwarancja na żywotność nie krótsza niż 25 lat.

Gwarancja na Inwertery – min. 7 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

”

**b) pkt. 5.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2018-11-30 – dla zadania częściowego: 1, 2”

**c) pkt. 6.2 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

„6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.	Warunki udziału w postępowaniu
1	<b>Sytuacja ekonomiczna lub finansowa</b> Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2	<b>Zdolność techniczna lub zawodowa</b> O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który:  1) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie:  <u>a) w zakresie części I zamówienia:</u> co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych na budynkach (minimalna ilość wykonanych instalacji w ramach jednej dostawy wynosi 1).  <u>b) w zakresie części II zamówienia:</u> co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach (minimalna ilość instalacji w ramach jednej dostawy wynosi 30 sztuk).  Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.  Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.  1) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował (w zakresie części I i II zamówienia):  a) min. 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  b) min. 1 osobą posiadającą certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego
3	<b>Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów</b> Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

**d) pkt. 12.3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

" 12.3. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej jako: JEDZ), o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ, składa się pod rygorem nieważności, zgodnie ze wzorem standardowego formularza, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 2018-09-24 do godz. 10:00."

**e) pkt. 13.2 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

" 13.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-09-24 do godz. 10:00.

**f) pkt. 15.11 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

„15.11. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, z zastrzeżeniem pkt. 12.3 - 12.14 SIWZ, należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz NIE OTWIERAĆ przed: 2018-09-24 godz. 10:05”.

**g) pkt. 16.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

„16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Biuro Obsługi Interesantów, hol główny, parter do dnia 2018-09-24 do godz. 10:00.”

**h) pkt. 16.3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

„16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-09-24 o godz. 10:05, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 213.

**i) pkt. 18.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

" 18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadanie częściowe	Nazwa kryterium - waga [%]
1 - Dostawa i montaż jednego zestawu instalacji solarnej na budynku Urzędu Gminy Grudziądz	1 - Cena - 60
2 - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz	2 - Okres gwarancji na wykonane roboty montażowe - 40

”.

**j) pkt. 18.2 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:**

„18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Zadanie częściowe	Wzór
1 - Dostawa i montaż jednego zestawu instalacji solarnej na budynku Urzędu Gminy Grudziądz	1 - Cena Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: $C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ pkt}$
2 - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz	gdzie, C- ilość punktów za kryterium cena, C <sub>n</sub> - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, C <sub>b</sub> – cena oferty badanej. W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 2 - Okres gwarancji na wykonane roboty montażowe W tym kryterium oceny ofert Wykonawcy mogą zdobyć dodatkowe 40 punktów za udzielenie dodatkowych 24 miesięcy gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Za udzielenie dodatkowych 12 lub 24 miesięcy gwarancji komisja przyzna dodatkowe punkty Wykonawca za udzielenie gwarancji otrzyma:

	<p>a) 0 pkt. - za gwarancję udzieloną na okres 60 miesięcy  b) 20 pkt - za gwarancję udzieloną na okres 72 miesięcy  b) 40 pkt - za gwarancję udzieloną na okres 84 miesięcy</p> <p>Uwaga!  W przypadku zobowiązania do udzielenia gwarancji dłuższej niż 84 miesiące wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów. W przypadku zobowiązania do udzielenia gwarancji krótszej niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona, z powodu niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje gwarancji na okres 60 miesięcy.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”.

**k) Zmienia się Zał. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego – został opublikowany w nowym brzmieniu w BIP w zakładce przedmiotowego postępowania.**

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia przesłane zostało do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17-09-2018 r. Potwierdzenie wysłania zamieszczone zostało w BIP Gminy Grudziądz w zakładce przedmiotowego postępowania.