

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-09-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Grudziądz**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników 3kW o następujących parametrach:

- sprawność maksymalna 97%
- zakres pracy MPPT minimalnie 800V

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania falowników 4kW o następujących parametrach:

- sprawność maksymalna 97%
- zakres pracy MPPT minimalnie 800V

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników 5kW o następujących parametrach:

- sprawność maksymalna 97,4%
- zakres pracy MPPT minimalnie 800V

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający