

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.27.2018

Grudziądz dnia: 2018-09-10

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-09-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 040153C w Pieńkach Królewskich**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z przetargiem "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 040153C w Pieńkach Królewskich" prosimy o wyjaśnienie odnośnie zapisów w projekcie:

1. W opisie projektu budowlanego jest zapis: warstwa odsączająca z kruszywa 0/63 mm gr 20 cm, a w przedmiarze jest zapis: warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm. Jaki rodzaj materiału należy przyjąć za warstwę odsączającą?
2. Czy Zamawiający przewiduje odstępnie od wykonania całej powierzchni warstwy odsączającej? I wykonanie tylko w miejscach, gdzie to jest wymagane?
3. W opisie projektu budowlanego jest zapis: powierzchniowe utwalenie w trzech warstwach, a w przedmiarze jest: 4 warstwy powierzchniowego utwalenia. Ile warstw należy przyjąć?
4. Czy Zamawiającym przewiduje projekt zamienny na: z powierzchniowego utwalenia w trzech warstwach jedną warstwą z mieszanki asfaltowej grubości 5 cm.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Należy wykonać warstwę odsączającą o gr. 20 cm z piasku.

Ad. 2. Zamawiający dopuści możliwość pominięcia wykonania warstwy odsączającej na całej powierzchni tylko w przypadku kiedy podłoże / koryto konstrukcji spełni parametry warstwy odsączającej.

Ad. 3. Należy wykonać 3-krotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Ad. 4. Zamawiający nie przewiduje odstępstw od projektu budowlanego, wszystkie roboty drogowe należy wykonać z opracowaną dokumentacją projektową.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający