

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

PLF.271.1.28.2018

Grudziądz dnia: 2018-09-24

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-09-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Przebudowa drogi gminnej NR 040159C i 040635C relacji Brankówka - Brankówka**, Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o informację o środkach, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Czy są to środki własne czy Zamawiający posiada dofinansowanie z zewnątrz ?
2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przedłuży termin wykonania robót do 15.12.2018 r ? (termin złożenia oferty 25.09.2018 r oczekiwanie na opinie zatwierdzenie TOR min. 3 tygodnie) Termin wykonania robót podany w SIWZ 31.10 2018 r jest terminem nierealnym do zrealizowania.
3. Prosimy o załączenie szczegółu konstrukcyjnego umocnienia skarpy płytami ażurowymi .
4. W opisie technicznym grubość podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm to 20 cm natomiast na przekroju i w przedmiarze to 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaką grubość kamienia należy wbudować?
5. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m2.
6. Na przekroju konstrukcyjnym jest warstwa odsączająca gr 10 cm .Nie ma jej w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie oraz dopisanie brakującej pozycji.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 040159C i 040635C relacji Brankówka – Brankówka współfinansowanie jest przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Kwota, którą Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia zostanie podana przed otwarciem złożonych ofert.

Ad.2. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania robót.

Ad.3. Zamawiający załączył szczegół konstrukcyjny umocnienia skarpy płytami ażurowymi w BIP w zakładce przedmiotowego postępowania.

Ad.4. Zamawiający informuje, iż prawidłowa grubość to 15cm.

Ad.5. Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Ad.6. Zamawiający zezwala na rezygnację z warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający