

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-10-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki Królewskie**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza do wbudowania na przedmiotowym zadaniu stalowe, ocynkowane, okrągłe słupy oświetleniowe zgodne z załączoną kartą katalogową o wysokości słupa 7m z zamontowanym wysięgnikiem łukowym o wysokości 1 m, długości ramienia 1,5 m i nachyleniu 5 stopni. W takiej konfiguracji słupa z wysięgnikiem wysokość zawieszenia oprawy wynosi 8m i jest identyczna jak założona przez projektanta w obliczeniach fotometrycznych załączonych w projekcie budowlanym będącym załącznikiem do dokumentów przetargowych.
2. Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza do wbudowania na przedmiotowym zadaniu słupy oświetleniowe innego producenta niż Valmont np. produkcji Eurocoles.
3. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania zamiast kabla YAKXS 4x35 mm² i bednarki FeZn 25*4 kabel pięciorzędowy YAKXS 5x35mm²

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w SIWZ i dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry wskazanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne wobec opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym też celu, Wykonawca powinien załączyć do swojej oferty pisemne oświadczenie zawierające wykaz proponowanych rozwiązań równoważnych wraz z wskazaniem okoliczności/dowodów na ich równoważność. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, przyjmuje się, że oferta Wykonawcy obejmuje wszystkie rozwiązania wskazane (rekomendowane) w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ad.2 Podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Ad.3 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zmiany z kabla YAKXS 4x35 mm² i bednarki FeZn 25*4 na kabel pięciożyłowy YAKXS 5x35mm².

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający