

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.2.2019

Grudziądz dnia: 2019-02-15

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobyłanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza" wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Poprosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie - czy projektant ma przewidzieć zastosowanie zasuw odcinających na rurociągu tłocznym w celu uniknięcia zagniwania w nim ścieków wynikających ze zbyt małej ilości przyłączy, a co za tym idzie zbyt niskiego ciśnienia w przewodzie w początkowym etapie jego użytkowania?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć zasuw odcinające sekcje rurociągu tłocznego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający