

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza" wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Z uwagi, iż większość kanałów zostanie zaprojektowana w istniejących drogach gminnych proszę o podanie szczegółowej konstrukcji odtworzenia tych dróg. Jeżeli zamawiający nie jest w stanie określić powyższej konstrukcji proszę o podanie jaka jest dotychczasowa istniejąca konstrukcja dróg objęta zakresem zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Drogi gminne o nawierzchni gruntowej należy odtworzyć w następujący sposób:
 - mechanicznie wykonać korytowanie całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym;
 - wykonać podbudowę z gruzu ceglano - betonowego o grubości 20 cm (frakcja od 0,00 do 31,5 mm);
 - wykonanie warstwy jezdni z kruszyw łamanych o grubości 6 cm oraz poboczy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm (kruszywo granitowe o frakcji od 0,00 do 31,5 mm);
 - z przeprowadzonych prac należy przedłożyć protokoły badania zagęszczeń gruntu, dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiału do użytkowania oraz protokoły odbioru podpisane przez zarządcę dróg gminnych.

2. Drogi gminne o nawierzchni innej niż gruntowej (masa bitumiczna, płyty Jumbo) należy odtworzyć w następujący sposób:

- ułożenie podbudowy z tłucznia grubości 12 cm;
- wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej grubości 5cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm;
- z przeprowadzonych prac należy przedłożyć protokoły badania zagęszczeń gruntu, dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do użytkowania oraz protokoły, odbioru podpisane przez zarządcę dróg gminnych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający