

Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.2.2019

Grudziądz dnia: 2019-02-19

## **ODPOWIEDŹ** **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza" wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W dniu 18 lutego 2019 r. zamawiający udzielił odpowiedzi znak ZP.271.1.2.2019 która precyzuje sposób odtworzenia nawierzchni dróg. Między innymi wymogiem zamawiającego jest wykonanie odtworzenia na całej szerokości drogi. W związku z powyższym prosimy o określenie w jakim terminie zarządca dróg gminnych będzie zobowiązany do odbioru robót. Informacja ta jest bardzo istotna w kalkulacji przedmiotowego zamówienia gdyż opłaty za zajęcia pasa drogowego u zarządcy drogi wynoszą 10zł/dobę.

Prosimy również o doprecyzowanie wymogu "... z przeprowadzonych prac należy przedłożyć protokoły badania zagęszczenia gruntu..." Jaki współczynnik i w jakich warstwach jest wymagany?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Zamawiający dokona odbioru robót dot. odtworzenia nawierzchni drogi w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia od wykonawcy.

2. Zamawiający uzna grunt za odpowiednio zagęszczony  $I_S$  (miara zagęszczenia gruntu nasypowego) w przedziale  $I_S = 0,95 - 0,98$  – wskaźnik dla gruntu nasypowego. W odniesieniu do gruntów rodzimych (oznaczanych symbolem  $I_D$ ) należy zastosować wskaźnik  $I_D = 0,67$ ;

3. Badanie zagęszczenia gruntu należy dokonać przy pomocy lekkiej płyty dynamicznej lub sondy dynamicznej. Badanie gruntu należy wykonać w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający