

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**ZP.271.1.9.2019**

Grudziądz dnia: 2019-03-12

## **ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

### **Przebudowa drogi gminnej nr 40101C relacji Wielki Welcz – Okrągła Łąka,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Wykonawca prosi o określenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania rozwiązania zamiennego dla wymiany gruntów nawodnionych.
2. Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbrojenia geosyntetycznego konstrukcji drogowej, zgodnie z opinią geotechniczną oraz czy Zamawiający dopuszcza osiadania przekraczające 10 cm.
3. Prosimy o potwierdzenie czy ilość wymiany gruntu przewidziana w przedmiarze jest wystarczająca, w przeciwnym wypadku prosimy o weryfikację ilości przedmiarowych.
4. Prosimy o określenie czy w ramach wymiany gruntu Zamawiający przewiduje jakiegokolwiek prace obejmujące przebudowę istniejących urządzeń podziemnych. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ten zakres.
5. Ze względu na złożony charakter zadania (duży zakres wymiany gruntu) Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu przetargu na 18.03.2019 r.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad.1** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania zamiennego.

**Ad.2** Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbrojenia geosyntetycznego konstrukcji drogowej oraz osiadania przekraczające 10 cm, zgodnie z opinią geotechniczną.

**Ad. 3** Ilość gruntu do wymiany przewidziana w przedmiarze jest wystarczająca.

**Ad.4.** W ramach wymiany gruntu Zamawiający nie przewiduje prac związanych z przebudową urządzeń podziemnych.

**Ad. 5** Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.03.2019 r. godz. 9:00

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający