

Grudziądz, dnia 14.03.2018 r.

**WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ**

OŚR.7012.96.2018

**Wójt Gminy Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Gmina Grudziądz wyraża zgodę na włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zapewnia odbioru ścieków dla działki nr 54/11, obręb Wielkie Lniska.

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej:

I. Warunki techniczne:

1. Miejsce przyłączenia - istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej fi 110 na działce nr 54//11, obręb Wielkie Lniska, po wcześniejszym dokonaniu wszystkich wymaganych zgłoszeń oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
2. Zaprojektować i wykonać przyłączy dla budynku świetlicy.
3. Włączenie do sieci może wykonać wyłącznie firma działająca na zlecenie Gminy.
4. Po wybudowaniu przyłączy kanalizacyjne pozostanie na majątku i w eksploatacji inwestora.
5. Rozpoczęcie odbioru ścieków uwarunkowane jest zawarciem umowy.
6. Opomiarowanie na podstawie wodomierza na przyłączy.

II. Pozostałe warunki:

1. Niniejsze warunki techniczne stanowią jedynie podstawę dla projektanta do opracowania projektu.
2. Projekt budowlany powinien być wykonany przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w zakresie opracowywanego projektu.
3. Projekt budowlany musi być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
4. Projekt-plan opracowany na aktualnym podkładzie geodezyjnym należy uzgodnić z wszystkimi użytkownikami uzbrojenia pod i nadziemnego.
5. Lokalizację projektowanego przyłączy w gruntach (działkach) niebędących własnością inwestora należy uzgodnić z właścicielami tych gruntów (działek). W przypadku dróg – uzyskać decyzję o lokalizacji projektowanego przyłączy w pasie drogowym od właściwego zarządcy drogi.
6. Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami należy po opracowaniu przedłożyć w 2-ch egzemplarzach do uzgodnienia w Gminie, z których 1 egzemplarz pozostaje dla celów archiwalnych i eksploatacyjnych.
7. Projekt budowlany musi obejmować ułożenie nad projektowanym przewodem kanalizacyjnym taśmy sygnalizacyjno – ostrzegawczej z wkładką metaliczną – dotyczy tylko rur PE i PCV.
8. Pobór wody i odprowadzanie ścieków sanitarnych przed podpisaniem umowy będą traktowane jako nielegalne i podlegać będą sankcjom karnym zgodnie z Ustawą nr 747 z dnia 07.06.2001r. rozdz. 6 art. 28 (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.).
9. W/ wym. warunki techniczne są ważne na okres dwóch lat.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.



inż. Magdalena Moździońska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Grudziądz, dnia 19.03.2018 r.

WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ
OŚR.7012.97.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa
86-302 Wielkie Lniska

Dotyczy: zgody i warunków przyłączenia do sieci wodociągowej dla działki nr 54/11, obręb Wielkie Lniska

Zwracam się z prośbą o wydanie zgody i warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej dla działki nr 54/11, obręb Wielkie Lniska.

z u p . W Ó J T A
[Signature]
mgr Andrzej Rodziejewicz
Kierownik Kierownictwa Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

