

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

ZP.271.1.10.2019

Grudziądz dnia: 2019-03-13

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska",

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Zwracam się z pytaniem dotyczącym posadowienia budynku.

W opisie do PFU w punkcie II posadowienie opisano jako "fundamenty wykonać z ław żelbetowych o szerokości 60 cm i wysokości 40 cm z betonu C16/20 zbrojone stalą. Stopy betonowe o wysokości 40 cm z betonu C16/20. Bezpośrednio pod fundamentami należy wykonać polewkę grubości 10 cm z betonu C8/10. Ściany zewnętrzne i działowe - murowane (ceramika/silka). Płyta fundamentowa grzejna typu Legalet."

W PFU w punkcie 2.3 punkt 1 fundamentowanie opisano jako " wykonanie fundamentowania w technologii płyty fundamentowej grzejnej typu Legalett; z uwagi na konieczność wykonania niwelacji (nasypu) uznaje się za celowe zastosowanie wskazanego rozwiązania ponieważ podbudowa z pospółki stanowi element tej technologii a izolacja termiczna podnosi o kolejne 20-30 cm ograniczając w ten sposób ilość robót ziemnych przy jednoczesnej doskonałej izolacji termicznej i równoczesnym zapewnieniu ogrzewania podłogowego w budynku świetlicy".

Proszę o jednoznaczne określenie czy posadowienie bezpośrednie budynku ma być wykonane w formie ław i stóp fundamentowych czy ma być to płyta fundamentowa.

2. Czy płyta fundamentowa grzewcza musi być wykonana przez firmę LEGALETT POLSKA Sp. z o.o. czy dostawcą może być inna firma?
3. Poproszę o dołączenie całej opinii geotechnicznej w szczególności profilu i przekrojów poprzecznych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Posadowienie budynku ma być wykonane z płyty fundamentowej.

Ad.2. Jeżeli w Programie funkcjonalno-użytkowym podane są nazwy (znaki towarowe), to mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Ad.3. Zamawiający nie dysponuje profilem oraz przekrojami geotechnicznymi przedmiotowej inwestycji.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zn.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający