

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-03-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda
z drogą gminną 040157C,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o dołączenie przedmiaru branży drogowej.
2. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Zamawiający udostępnił przedmiar branży drogowej w BIP w zakładce przedmiotowego postępowania.

Ad.2 Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego w miejscu o charakterze liniowym, wskazanym na etapie realizacji inwestycji. Odcinek próbny powinien zostać wykonany w technologii, w której zostanie wykonana główna inwestycja drogowa. Wykonanie odcinka próbnego pozwoli stwierdzić czy użyte materiały i sprzęt zapewniają uzyskanie założonych w projekcie wymagań. Wielkość odcinka wymagana do realizacji przez Zamawiającego to 500 m².

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający