

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-05-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Przebudowa drogi gminnej nr 40101C relacji Wielki Welcz – Okrągła Łąka,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Zamawiający w Opisie technicznym wskazuje na kategorię ruchu KR1 ( ruch lekki ), natomiast w SST D-04.07.01 dla branży drogowej (strona 86-87) podane są wymagania dla podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P dla KR3-4 ( ruch ciężki ). Prosimy o jednoznaczne określenie dla jakiej kategorii ruchu należy zaprojektować warstwę podbudowy z betonu asfaltowego.

2. W SST D-04.07.01 w pkt. 1.3 wskazano na grubość 7cm dla podbudowy z mieszanki AC22P dla ruchu KR1-2. Opis techniczny i kosztorys wskazują na grubość podbudowy 5,0cm. Przy ograniczonej grubości warstwy do 5,0cm zastosowanie mieszanki o uziarnieniu 0/22mm ( AC22P ) jest rozwiązaniem niedopasowanym do warunków układania warstwy. Zgodnie z wytycznymi WT-2 minimalna grubość warstwy z uwagi na rodzaj uziarnienia powinna wynosić min.  $2,5 \times D$  ( wielkość uziarnienia ) =  $2,5 \times 22\text{mm}$  = min. 55mm. Czy w związku z powyższym Zamawiający zmieni rodzaj warstwy podbudowy na beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16mm ( AC16P ) i wprowadzi stosowne zmiany do kosztorysu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad. 1.** Należy zaprojektować warstwę podbudowy dla AC 16P zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WT-2 dla ruchu KR-1/KR-2.

**Ad. 2.** Należy zaprojektować warstwę podbudowy 5cm dla betonu asfaltowego 0/16mm (AC 16P) zgodnie z obowiązującymi wytycznymi WT-2 dla ruchu KR-1/KR-2. Kosztorys jest elementem pomocniczym.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający