

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa drogi gminnej nr 040155C relacji Szynych – wał Wisły,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji.
2. Dotyczy poz. nr 10 d.3 podbudowa z KŁSM twardego średnia gr 10 na poboczach i zjazdach m³ 921,75. Prosimy o podanie dokładnej grubości ułożenia kamienia na poboczach oraz podanie wyliczenia ilości wg Wykonawcy błąd jest w jednostce miary. (m²)

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Odcinek próbny będzie wykonany w ramach układania warstw w docelowej lokalizacji zgodnie z PZT.

Ad 2. Właściwa ilość w pozycji 10 d3 to 921,75 m² o grubości dokładnie 10 cm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający