

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.29.2019

Grudziądz dnia: 2019-11-07

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału zaprojektowana jest tłocznia. W opisie technicznym mowa jest o polimerobetonie, natomiast na rysunkach szczegółowych o betonie. Proszę o wyjaśnienie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zaprojektowano tłocznie z betonu B-45.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.29.2019

Grudziądz dnia: 2019-11-07

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy będą pobierane opłaty za wycięcie drzew i krzewów?
2. Czy Zamawiający posiada decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.
3. Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinki? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.
4. Proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 15.11.2019 r.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Nie przewiduje się opłat za wycięcie drzew i krzewów, ponieważ są objęte decyzją ZRID.

Ad. 2. Decyzja jest załączona w Załączniku 10 część 6b dostępnej w zakładce przedmiotowego zamówienia.

Ad. 3. Zezwoleniem na wycinkę jest decyzja ZRID.

Ad. 4. Termin składania ofert został przedłużony do 14.11.2019 r.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.29.2019

Grudziądz dnia: 2019-11-07

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Według obliczeń Wykonawcy powierzchnia nawierzchni do wykonania na zad. j.w. to 6908 m2 natomiast w kosztorysie jest 6440 m2. Prosimy o wyjaśnienie tak dużej rozbieżności, załączenie obliczeń, ewentualne poprawienie kosztorysu ofertowego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Prawidłowe powierzchnie warstw przedstawiono w zaktualizowanym kosztorysie ofertowym z dnia 05.11.2019 r., który został opublikowany w zakładce przedmiotowego postępowania. Ponadto informujemy, że kosztorysy mają tylko charakter pomocniczy. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi oraz SSTW i OR.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.29.2019

Grudziądz dnia: 2019-11-07

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z t.j.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o załączenie konstrukcji zjazdów bitumicznych na drodze 040151 C od strony poboczy. Prosimy o podanie m2 zjazdów bitumicznych.
2. Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego placu do zawracania PPOŻ (droga 040474 C)

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Konstrukcja zjazdów bitumicznych jest taka jak ciąg główny drogi 040151C – stanowi integralną część jezdni.

- Warstwa ścieralna AC11S – 4cm
- Warstwa podbudowy AC 22P – 6cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/315mm gr. 20cm

Powierzchnia zjazdów bitumicznych – 132m2

Ad. 2. Przekrój konstrukcyjny został opublikowany w zakładce przedmiotowego postępowania.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.29.2019

Grudziądz dnia: 2019-11-07

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego?
2. Jeżeli zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego prosimy o wskazanie miejsca wykonania, ilości jakie należy przyjąć do wyceny oraz załączenie badań geologicznych bezpośrednio w miejscu jego wykonania.
3. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź z jaką częstotliwością (co ile mb) będą miały być wykonywane badania zagęszczenia gruntu:
 - " Pod chodniki
 - " Pod konstrukcją drogi (VSS i metodą Proctora)
 - " Pod krawężnikami
4. W związku z szerokością (miejscami mniej niż 3m) projektowanej ślepej ulicy przy której znajdują się domy mieszkalne i zakłady pracy, która będzie musiała być zamknięta na czas budowy (wykonanie kolejnych warstw konstrukcji drogi) proszę o udzielenie odpowiedzi kto ponosi koszty związane z odszkodowaniami za brak dostępu do posesji? Proszę o udostępnienie uzgodnień z mieszkańcami i właścicielami zakładów.
5. Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie w/w zadania.

6. Jaka jest hierarchia ważności dokumentów dotyczących zadania?
7. Proszę o dokładne wskazanie typu wjazdów na studziennych wpustów drogowych deszczowych (podanie parametrów takich jak wysokość, rodzaj lub brak zamknięcia, rodzaj np. żeliwno-betonowe).
8. Czy Zmawiający w związku z okresem zimowym dopuszcza wydłużenie terminu realizacji?
9. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert związku problemem otrzymania ofert na materiał.
10. Proszę o wskazanie Inspektorów branżowych wybranych do realizacji zadania.
11. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie rur PP karbowanych (np. typu PRAGMA, K2 itp.) do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej?
12. Proszę o zamieszczenie wzoru harmonogramu rzeczowo finansowego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Tak – w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

Ad. 2. Informacje zawarte są na rysunku dotyczącym odcinka próbnego, opublikowanym w zakładce przedmiotowego postępowania.

Ad. 3. Badania zagęszczenia będą wykonywane zgodnie z zapisami w poszczególnych zakresach robót w SST oraz na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego.

Ad. 4. Od rozpoczęcia do czasu zakończenia inwestycji teren budowy będzie przekazany Wykonawcy reprezentowanemu przez kierownika budowy, jako plac budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie placu budowy zgodnie z uzgodnioną i zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, którą sam opracuje. Koszt ewentualnego zabezpieczenia dostępu mieszkańcom należy w kalkulować w cenę oferty.

Ad. 5. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Ad. 6. Hierarchia kształtuje się następująco :

- 1) odpowiedzi na pytania;
- 1) umowa;
- 2) projekt budowlano-wykonawczy.

Ad. 7. Wysokości włączów studziennych nie określono, aby nie ograniczać możliwości doboru różnych producentów - parametr nieistotny. Projektuje się zastosowanie włączów studziennych żeliwnych pełnych (bez wypełnienia betonem), z zamknięciem zatrzaskowym, z kratą kl. D400.

Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Ad. 9. W zadaniu występują materiały budowlane typowe ogólnodostępne. Termin składania ofert został wydłużony do 14.11.2019 r.

Ad. 10. Inspektor nadzoru budowlanego zostanie wyłoniony w odrębnym postępowaniu, po wyborze Wykonawcy robót budowlanych.

Ad. 11. Tak, dopuszcza się zastosowanie rur PP karbowanych (np. typu PRAGMA).

Ad. 12. Wzór ustalany jest indywidualnie przez Wykonawcę.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.29.2019

Grudziądz dnia: 2019-11-07

O D P O W I E D Ź **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji.
2. Dotyczy "SIWZ pkt 5 Termin wykonania Zamówienia: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2020-08-31 - etap III (końcowy), etap I (częściowy) - 31.03.2020 r., etap II (częściowy) - 30.06.2020 r." Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy podział zakończenia na części? Czy jest on uzależniony od środków Zamawiającego czy od konkretnego zakresu robót?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Tak – w ramach wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z rysunkiem opublikowanym w zakładce przedmiotowego postępowania.

Ad. 2. Zamawiający oczekuje zrealizowania przedmiotu zamówienia w trzech etapach, w terminach określonych w pkt 5 SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z § 3 ust. 5 wzoru umowy sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy robót i przedłożyć go Zamawiającemu do akceptacji. Zakres robót przewidziany do realizacji w poszczególnych etapach zależy od Wykonawcy. Łączna wartość robót ujętych w etapach I i II nie może jednak przekroczyć 60% wartości zaoferowanej ceny całkowitej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.29.2019

Grudziądz dnia: 2019-11-07

O D P O W I E D Ź **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o określenie miejsca od wozu poszczególnych materiałów rozbiórkowych z korytowania - gruz. Również prosimy o sformułowanie kto będzie ewentualny materiał wbudowywał i na jakiej zasadzie rozliczeniowej?
2. Prosimy o określenie czy przebudowa przyłącza gazu do działki nr 75/18 (zgodnie z uzgodnieniami PS Gazownictwa) leży po stronie Wykonawcy.
3. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego. W SST jest mowa o odpłatnym wykonaniu odcinka próbnego - prosimy o określenie czy należy wliczać odcinek próbny do oferty oraz o podanie ewentualnej lokalizacji, powierzchni i warstw konstrukcyjnych.
4. Prosimy o podanie konkretnych ilości nawierzchni jakie są do wykonania, w tabeli przedmiarowej podana ilość nie współgra z ilościami z czytanyymi z projektu. Jak należy przyjąć ilości?
5. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa wapiennego jako podbudowę?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Wykonawca wszystkie materiały rozbiórkowe (zgodnie z opisem przedmiaru) wywiezie i zutylizuje - odległość wywozu oceni według własnych potrzeb.

Ad. 2. Tak, przebudowa przyłącza jest częścią zamówienia. Zamawiający załącza dokumentację, przedmiar usunięcia kolizji oraz poprawioną zbiorczą tabelę ofertową, co zostało opublikowane w zakładce przedmiotowego postępowania.

Ad. 3. Tak – w ramach wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z rysunkiem opublikowanym w zakładce przedmiotowego postępowania.

Ad. 4. Prawidłowe powierzchnie warstw przedstawiono w zaktualizowanym kosztorysie ofertowym z dnia 05.11.2019 r., który został opublikowany w zakładce przedmiotowego postępowania. Ponadto informujemy, że kosztorysy mają tylko charakter pomocniczy. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi oraz SSTW i OR.

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza wbudowania kruszywa wapiennego jako podbudowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.29.2019

Grudziądz dnia: 2019-11-07

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Rozbudowa dróg gminnych relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Z załączonego do dokumentów przetargowych projektu budowlano-wykonawczego

BRANŻA: ELEKTROENERGETYCZNA

- PRZEBUDOWA URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ENERGA OPERATOR
- PRZEBUDOWA URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH ENERGA OŚWIETLENIE

wynika konieczność wykonania niżej wymienionych robót:

1.4. PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ENERGA OPERATOR	
.....	3
1.4.1. KOLIZJA "A" NN-0,4KV	3
1.4.2. KOLIZJA "B" NN-0,4KV	4
1.4.3. KOLIZJA "C" NN-0,4KV	4
1.4.4. KOLIZJA "D" SN-15KV	4
1.4.5. KOLIZJA "E" NN-0,4KV	5
1.4.6. KOLIZJA "F" NN-0,4KV	5

1.5. PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ENERGIA OŚWIETLENIE	
.....	5

1.5.1.KOLIZJA "G"	5
-------------------------	---

Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyżej wymieniony zakres robót objęty jest przedmiotowym postępowaniem przetargowym, ponieważ Zamawiający nie załączył do dokumentów przetargowych przedmiarów na przebudowę kolizji. Jeżeli w/w zakresy robót należy wykonać w ramach przedmiotowego zadania to prosimy Zamawiającego o załączenie do dokumentów przetargowych przedmiarów robót na przebudowę w/w kolizji elektroenergetycznych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Wyżej wymieniony zakres robót nie będzie realizowany przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zadania.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.