

Grudziądz, dnia 4.10.2017 r.

**WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ**

OŚR.7012.304.2017

Pracownia Projektowa Krystyna Juchniewicz –
pełnomocnik Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej
ul. Grudziądzka 43
86-302 Nowa Wieś
Adres do doręczeń:
ul. Koziorożca 18A/1
80-229 Gdańsk

Gmina Grudziądz wyraża zgodę na zmianę trasy sieci (przyłącza) wodociągowej umiejscowionej na działce nr 406/1 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś.

Warunki zmiany trasy sieci wodociągowej:

I. Warunki techniczne:

1. Przebudowa przyłącza wodociągowego powinna się odbyć, po wcześniejszym dokonaniu wszystkich wymaganych zgłoszeń oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na przebudowę przyłącza właściciela działki nr 407 położonej w Nowej Wsi.
2. Należy uwzględnić różnice poziomów terenu przy przebudowie przyłącza wodociągowego.
3. Zaprojektować i wykonać indywidualne przyłącza wodociągowe o średnicy fi 32 mm.
4. Włączenie do sieci wodociągowej może wykonać wyłącznie firma działająca na zlecenie Gminy.
5. Określenie możliwości obsługi projektowanych obiektów pod względem odpowiedniego ciśnienia wody należy do projektanta.

II. Pozostałe warunki:

1. Niniejsze warunki techniczne stanowią jedynie podstawę dla projektanta do opracowania projektu.
2. Projekt budowlany powinien być wykonany przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w zakresie opracowywanego projektu.
3. Projekt budowlany musi być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
4. Projekt-plan opracowany na aktualnym podkładzie geodezyjnym należy uzgodnić z wszystkimi użytkownikami uzbrojenia pod i naziemnego.
5. Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami należy po opracowaniu przedłożyć w 2-ch egzemplarzach do uzgodnienia w Gminie, z których 1 egzemplarz pozostaje dla celów archiwalnych i eksploatacyjnych.
6. Projekt budowlany musi obejmować ułożenie nad projektowanym przewodem wodociągowym taśmy sygnalizacyjno – ostrzegawczej z wkładką metaliczną podłączonej do zasuwy wodociągowej przy włączeniu – dotyczy tylko rur PE i PCV.
7. Projekt budowlany złożony do uzgodnienia musi zawierać bilans zapotrzebowania na wodę z.
8. Pobór wody i odprowadzanie ścieków sanitarnych przed podpisaniem umowy będą traktowane jako nielegalne i podlegać będą sankcjom karnym zgodnie z Ustawą nr 747 z dnia 07.06.2001r. rozzd. 6 art. 28 (Dz. U. Nr 72 z dn. 13.07.2001 r.).
9. W/ wym. warunki techniczne są ważne na okres dwóch lat

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Krystyna Juchniewicz

nr upr. 2348/Gd/86

23.11.2017r.

Z U P W Ó J T A
inż. Magdalena Młodczyńska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa