

Grudziądz, dnia 21.09.2017 r.

**WÓJT GMINY  
GRUDZIĄDZ**

ÓSR.7012.268.1.2017

**Pracownia Projektowa Krystyna Juchniewicz –**  
pełnomocnik Szkoły Podstawowej im. Marii  
Konopnickiej

ul. Grudziądzka 43  
86-302 Nowa Wieś

**Adres do doręczeń:**

**ul. Kozioróżca 18A/1  
80-229 Gdańsk**

Gmina Grudziądz wyraża zgodę na włączenie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zapewnia dostawę wody oraz odbiór ścieków dla działki nr 406/1 położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś.

**Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej:**

**I. Warunki techniczne:**

1. Miejsce przyłączenia – istniejąca sieć wodociągowa fi 110 na działce nr 453 lub istniejąca sieć wodociągowa fi 100 na działce nr 195/4, obręb Nowa Wieś, po wcześniejszym dokonaniu wszystkich wymaganych zgłoszeń oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
2. Należy uwzględnić różnice poziomów terenu przy budowie sieci i przyłącza wodociągowego.
3. Zaprojektować i wykonać indywidualne przyłącza wodociągowe o średnicy fi 32 mm - 40 mm.
4. Miejsce lokalizacji oraz sposób zabudowy wodomierzy głównych powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr7 5 poz.690 z późn. zm.) oraz w normach PN-B-10720:1998, PN-ISO 4064-2+Ad1:1997.
5. W celu zabezpieczenia wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem, za zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewnętrznej, przewidzieć montaż urządzenia zabezpieczającego (zaworu antyskażeniowego), zgodnie z PN-EN 1717.
6. Włączenie do sieci wodociągowej może wykonać wyłącznie firma działająca na zlecenie Gminy.
7. Określenie możliwości obsługi projektowanych obiektów pod względem odpowiedniego ciśnienia wody należy do projektanta.
8. Wodomierz główny dostarcza i montuje dostawca wody – na pisemne zlecenie inwestora. Dostawca wody rozlicza zużycie wody z odczytu głównego wodomierza, który zarejestrowany będzie na inwestora.
9. Rozpoczęcie dostawy wody uwarunkowane jest zawarciem umowy na jej dostawę.

**II. Pozostałe warunki:**

1. Niniejsze warunki techniczne stanowią jedynie podstawę dla projektanta do opracowania projektu.
2. Projekt budowlany powinien być wykonany przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w zakresie opracowywanego projektu.
3. Projekt budowlany musi być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
4. Projekt-plan opracowany na aktualnym podkładzie geodezyjnym należy uzgodnić z wszystkimi użytkownikami uzbrojenia pod i naziemnego.
5. Lokalizację projektowanego przyłącza i studni wodomierzowej w gruntach (działkach) niebędących własnością inwestora należy uzgodnić z właścicielami tych gruntów (działek). W przypadku dróg – uzyskać decyzję o lokalizacji projektowanego przyłącza w pasie drogowym od właściwego zarządcy drogi.

**Za zgodność  
z oryginałem**

mgr inż. Krystyna Juchniewicz  
nr upr. 2348/Gd/86  
23.11.2017r.