

Grudziądz, 01 grudnia 2017 r.

RRI.7230.1.319.2017

DECYZJA

w sprawie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów
budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, j.t. ze zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

Wójt Gminy Grudziądz


po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, tj. Pracownia Projektowa Krystyna Juchniewicz, ul. Koziorożca 18a/1, 80-299 Gdańsk z dnia 23 listopada 2017 r. (data wpływu do Urzędu: 27.11.2017 r.) o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogi gminnej Nr 040236C (dz. nr 453 i 468/5) obręb Nowa Wieś, gm. Grudziądz przebudowy przyłącza wodociągowego do nieruchomości położonej na działce nr 406/1 oraz o wydanie warunków jego umieszczenia w pasie drogowym.

zezwala:

na zlokalizowanie w pasie drogi gminnej Nr 040236C (dz. nr 453 i 468/5) obręb Nowa Wieś, gm. Grudziądz wnioskowanych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. przebudowy przyłącza wodociągowego do nieruchomości położonej na działce nr 406/1 w miejscowości Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś, gm. Grudziądz, w przebiegu wyrysowanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik do wniosku, z następującymi uwagami:

- 1) Przedmiotową inwestycję należy zaprojektować zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 j.t.).
- 2) W miejscach kolizji:
 - z drogą gminną o nawierzchni nieutwardzonej urządzenia umieszczać na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m. w pasie drogowym,
 - z drogą gminną o nawierzchni utwardzonej przejście pod jezdnią wykonać metodą przecisku lub przewiertu na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m. Urządzenie umieszczać w odległości min. 2 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni. Zabrania się naruszania nawierzchni drogi.
 - z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego Inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego przyłącza,
 - z istniejącymi drzewami lub krzewami Inwestor lub Wykonawca powinien uzyskać zgodę na ich usunięcie.
- 3) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.
- 4) Wbudowane urządzenie należy odpowiednio oznakować.

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Krystyna Juchniewicz

nr upr. 2348/Gd/86
01.12.2017.