

Grudziądz, dnia 13 GRU 2017
RG/2MMD/AKU/1116/2017

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

Dotyczy: projektowanych przyłączy oraz instalacji: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazu, wodociągowych, elektrycznych zasilania bramy i oświetlenia terenu wraz z przyłączem ciepłowniczym w ramach przewidywanej budowy sali gimnastycznej na potrzeby istniejącej Szkoły Podstawowej w m. Nowa Wieś gm. Grudziądz zgodnie z załączonym planem.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, że plan sytuacyjny terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

OZNACZENIA:

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

1. Na trasach projektowanych: przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza gazu, przyłącza wodociągowych, elektrycznej instalacji zasilania bramy oraz przyłącza ciepłowniczego w ramach przewidywanej budowy sali gimnastycznej na potrzeby istniejącej Szkoły Podstawowej w m. Nowa Wieś nie przebiegają czynne podziemne urządzenia elektroenergetyczne (kable) będące w naszej eksploatacji.
2. Skrzyżowania z istniejącym kablem elektroenergetycznym będącym w naszej eksploatacji, które występują w obrębie budowie planowanych: przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej, elektrycznej instalacji oświetlenia terenu oraz instalacji wody do płukania w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w m. Nowa Wieś gm. Grudziądz należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.
3. Istniejący kabel elektroenergetyczny wkreślono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia trasy kabla należy wykonać ręczne przekopy próbne.
4. Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabla elektroenergetycznego wykonać ręcznie (łopatą).
5. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót zostaną usunięte kosztem inwestora.
6. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)
7. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym.
8. Wkreślone kable nN-0,4 kV należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
9. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
10. Uzgodnienie ważne do dnia 13. GRU. 2019....

UWAGA:

- W miejscach skrzyżowań z istniejącym kablem elektroenergetycznym nN-0,4 kV, które występują na obszarze projektowanej budowy sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w m. Nowa Wieś gm. Grudziądz, na w/w kable należy nałożyć rury ochronne dwudzielne np. typu AROT dostosowane do przekrojów kabli.
- Prace związane z rozwiązaniem kolizji należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem podając numer niniejszego uzgodnienia oraz wykonać pod nadzorem pracowników tutejszego Rejonu Dystrybucji, po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy i wyłączeniu kabla spod napięcia. Za wyłączenie urządzeń oraz przygotowanie miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującą Taryfą ENERGA-OPERATOR SA.
- W przypadkach uszkodzeń lub awarii przedmiotowego kabla, koszty napraw i poniesione straty jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń podczas wykonywania robót pokrywa ich wykonawca.

K/O: 2MMD - a/a
W zał. plan sytuacyjny
Sprawę prowadzi: Adam Krajewicz
tel. (056) 470 62 92

Grudziądz, dnia 13 GRU 2017
[Podpis]