budynek projektowany i istniejący
styk - rzut 1:50



nr pom.	nazwa	posadzka	pow.
0.01	wiatrolap	gres	4,75
0.02	komunikacja	gres	62,56
0.03	PDN	wykł. pcv	61,12
0.04	PDN	wykł. pcv	61,12
0.05	przedsionek	gres	8,28
0.06	wc	gres	2,88
0.07	przedsionek	gres	2,85
0.08	wc	gres	1,89
0.09	szyb windy	gres	2,54
0.10	kl. schodowa	gres	8,0
0.11	komunikacja	gres	25,42
0.12	szatnia	gres	21,18
0.13	gabinet	wykł. pcv	15,0
0.14	gabinet	wykł. pcv	15,0
0.15	gab. dyrektora	wykł. pcv	20,15
0.16	sekretariat	wykł. pcv	16,17
0.17	komunikacja	gres	36,5
0.18	hall	gres	96,9
0.19	kl. schodowa	gres	12,92
0.20	mag. sprz. sport.	gres	52,36
0.21	komunikacja	gres	50,06
0.22	sala gimnastyczna	pos. sport. - klepka dąb	379,17
0.23	pom. naucz.	wykł. pcv	13,53
0.24	wezeł sanit.	gres	3,83
0.25	wc	gres	2,73
0.26	szatnia	gres	28,41
0.27	umywalnia	gres	12,73
0.28	wc	gres	1,36
0.29	pom. gospod.	gres	1,37
0.30	wc	gres	5,53
0.31	przedsionek	gres	1,95
0.32	wc	gres	1,37
0.33	szatnia	gres	28,41
0.34	umywalnia	gres	14,90
0.35	wc	gres	4,85
0.36	pom. gospod.	gres	5,76
0.37	pom. techn.	gres	5,19
0.38	pom. techn.	gres	5,28
0.39	komunikacja	gres	38,56
razem Pu parteru			1112,58

A. ściany cz. nadziemne	R 60
wyprawa skrobowatowa akrylowa	
malowana f. silikonową elewacyjną	
styropian EPS 70x5kG, gr.20 cm	
ocieplenie 24cm z bl. silikatowych na zapr. cem.-wap. M10	
tynk wewn. gipsowy 1cm	

C. ściany cz. podziemnych - w cokolowej ścian sali sport.	R 60
zonaci gruntem - wyprawa mozaikowa	
folia kubełkowa	
styropian XPS 15cm	
izol. pion. - z jednowarstwowej bitumicznej masy	
uszczelniającej modyfikowanej polimerami	
ocieplenie 24cm z bl. beton. na zapr. cem.M10	

uwagi:
1. Zbiornik odpowiedniej cyrkulacji powietrza w konstrukcji podłogi
- zachować odstęp szer. 2cm od ścian sali sportowej;
- styk ścian i posadzki wykończyć systemową przypodłogową listwą, wentylacyjną;
2.Platforma dźwigowa (1x230V/50Hz), o konstrukcji samonośnej, udźwigu 500kg, prędkość poruszania 0,15m/s, wym. kabiny netto 110x140cm, przystos. do ozal. osób nikepełnosp., Otud. dźwięk- z prof. alum. ścił. sz. beżą. P2.
3. Posadzki łączenie i wc - spadki w kier. kratek wpustowych 0,5%;
4. Zachować ciągłość i szczelność izolacji p.wodnych i termicznych;
5. Izolacja pionowa ścian - przed agrégat do 30 cm poniżej podłogi gruntu;
6. Wyskraczeń wewn. 120/120 cm - prod. system. - wyskaczka z prof. alumin. i tw szt., osadzona we wnęce gł. 2 cm, obram. kątownikiem stal.;
7. Wyskraczeń zewn. 120/60cm - prod. system. wyciieraczka z kraty stal., osadzona we wnęce gł. 2 cm, obram. kątownikiem stal., z odprowadzeniem wody;

P użytk= 1406,48m2
P zab=1261,27 m2
Kubatura=8524,78 m3
± 0.0 - 79,95 m npm

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Krystyna Jachniewicz 80-299 Gdańsk ul. Kozłoroczka 18A/1

Projekt budowlany budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
lok.: Nowa Wieś, dz. nr 406/1
Inwestor: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Marii Konopnickiej
86-302 Nowa Wieś ul. Grudziądzka 43

Rzut parteru			1:100	A2
autor proj. bud.	specj.	nr upr.	data	podpis
mgr inż.arch. Zbigniew Krzywiec	arch.	350/Ol/73	10.X.2017	
mgr inż.arch. Dorota Krzywiec-Klein	arch.		10.X.2017	
sprawdzający				
mgr inż.arch. Alicja Szymwałd-Piłtas	arch.	4806/Gdi/91	10.X.2017	